



# Maßnahmen

Maßnahmen sind vorgeschrieben

- **gegen das Auftreten zu hoher Berührungsspannungen** und im Fehlerfall
- **gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannungen**  
(nach Norm: gefährlicher Spannungen an den berührbaren Teilen elektrischer Betriebsmittel)

als

## "Schutz gegen elektrischen Schlag"

(nach Norm: pathophysiologischer Effekt, der durch einen elektrischen Strom ausgelöst wird, der den menschlichen Körper oder den Körper eines Tieres durchfließt)

früher: "Schutz gegen gefährliche Körperströme"

(nach Norm: Ströme, die den Körper eines Menschen oder eines Tieres durchfließen und die Merkmale haben, die üblicherweise einen pathophysiologischen (schädigenden) Effekt auslösen)

## Artikel-Informationen

02.09.2015

## Kurzlink

[www.aug-nds.de/?id=636](http://www.aug-nds.de/?id=636)

E-Mail an Redaktion