

Startseite > Übergreifende Themen > Brandschutz und Alarmübungen > Gefährdungen > Fallbeispiele

## Fallbeispiele

---



Eigentlich eine vorbildliche Lösung:

Ein Notausgang mit Panikschloss, ein Druckknopf – Feuermelder, der direkt mit der Feuerwehr verbunden ist, ein Feuerlöscher, der regelmäßig gewartet wird...

Aber, finden Sie den Fehler...??



Leider wurde der Sicherungstift des Feuerlöschers mit Klebeband gegen mutwilliges Herausziehen „gesichert“. Im Einsatzfall geht kostbare Zeit verloren, um dieses zu entfernen. Oder die Person erkennt in ihrer Panik dieses Hindernis nicht und ist nicht fähig, den Löscher gebrauchsfertig zu machen.



Diese Türanlage trennt als Rauchabschluss das Treppenhaus von dem Klassentrakt ab. An der markierten Stelle befindet sich ein Durchbruch für ein Kabelkanal oder ähnliches. Im Falle einer Verrauchung des Treppenhauses würde auch dieser angrenzende Klassentrakt schnell mit giftigen Brandrauch gefüllt werden.



Immer wieder werden Rauch- und Brandschutztüren durch Keile fest gestellt und damit außer Betrieb gesetzt! Feuer und Rauch können sich ungehindert in den nächsten Brandabschnitt oder Rettungsweg ausbreiten!

## Artikel-Informationen

---

02.09.2015

**Kurzlink:**

[www.aug-nds.de/?id=830](http://www.aug-nds.de/?id=830)

**Bildrechte (v.o.n.u):**

Stefan Konczak

Stefan Konczak

Beer/MK