# Gefährdungen im Schulgebäude

An dieser Stelle sind Gefährdungen in allgemeinen Bereichen des Schulgebäudes erfasst. Vertiefende Informationen über Gefährdungen und Maßnahmen

- zu allgemeinen Themen wie Brandschutz, Lärm, Beleuchtung finden Sie unter Übergreifende Themen
- zu Klassenräumen und allgemeinen Räumen wie Aulen unter Übergreifende Themen
- zu fachbezogenen Räumen unter Fachbezogene Themen
- und zu berufsbezogenen Fachräumen, z.B. Werkstätten, unter Berufsbezogene Themen

**Gefährdungen oder Belastungen im Schulgebäude können entstehen**,

- wenn man sich an Treppenuntergängen oder Deckenbauteilen stoßen kann
- wenn auf Treppen und in Fluren Stolper- oder Rutschgefahren bestehen
- wenn Treppenstufen nicht gut erkennbar sind
- wenn an den Treppen nicht beidseitig Handläufe angebracht sind

siehe auch Verkehrswege, Gehen, Steigen



*© Christoph Grützner*

- wenn Geländer nicht hoch genug oder nicht durch eine Fuß- oder Knieleiste gesichert sind

siehe auch Verkehrswege, Gehen, Steigen



© *Clemens Schlüter*

- wenn es auf den Treppen zu eng wird



© *Christoph Grützner*

- wenn Fußböden durch Reinigung zu glatt werden

siehe auch Verkehrswege, Gehen, Steigen



© *Gerhard Beer/MK*

- wenn Stolperkanten vorhanden sind



© *Christoph Grützner*

- wenn bis in 2 m Höhe keine Sicherheitsverglasung eingebaut ist
- wenn Fluchttüren nicht zu öffnen sind

siehe auch Brandschutz

- wenn Flucht- und Rettungswege nicht freigehalten werden
- wenn Fluchttüren nicht zu öffnen sind
- wenn sich größere Brandlasten in Fluren und Treppenhäusern befinden

siehe auch Flucht und Rettungswege

siehe auch Brandschutz



© *Christoph Grützner*

- wenn Feuerlöscheinrichtungen nicht intakt sind

siehe auch Brandschutz

- wenn elektrische Versorgungsleitungen nicht sicher sind

- wenn feuchte Stellen existieren und Schimmelpilze sich bilden können.
- wenn flächenhafter Schimmelpilzbefall vorliegt

siehe auch Biostoffe

- wenn Schädlinge vorhanden sind

siehe auch Biostoffe

- wenn WC -Schüsseln ohne Brille vorhanden sind
- wenn WC - Bereiche nicht genügend gereinigt werden



© *Christoph Grützner*

- wenn keine Maßnahmen zur Beseitigung von Altlasten getroffen werden

siehe Gefahrstoffe

- wenn die Akustik- und Beleuchtungsverhältnisse schlecht sind

siehe Lärm bzw. Beleuchtung

- wenn unbehagliche klimatische Bedingungen herrschen

siehe Beleuchtung, Luftfeuchte, Raumtemperatur



© Lizensiert für MK

- wenn Erste-Hilfe-Ausstattungen fehlen

siehe Erste Hilfe

- sowie wenn bei Umbau- und Sanierungsmaßnahmen die Gesundheit der Mitarbeiter nicht beachtet wird (Lösemitteldämpfe)

**Artikel-Informationen**
12.02.2024

**Kurzlink**
www.aug-nds.de/?id=309

E-Mail an Redaktion