



- www.arbeitsschutz-schulen-nds.de - Übergreifende Themen - Sozialräume für Beschäftigte an Schulen - Gefährdungen und Maßnahmen - Teeküche

Sozialräume für Lehrkräfte - Teeküche

Gefährdungen oder Belastungen in der Teeküche können entstehen, wenn ...

- ungeprüfte, ortsveränderliche elektrische Geräte vorhanden sind,
- Heizgeräte (Kochplatten, Kaffeemaschinen) nicht auf feuerfester Unterlage stehen,
- private Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Mikrowellengeräte verwendet werden,
- es keine Handwaschgelegenheit mit Seifenspendern, hygienischen Trockenmöglichkeiten und Abfallbehältern gibt
- nicht sichergestellt ist, dass Geschirrhandtücher täglich gewechselt und gewaschen werden,
- keine regelmäßige Grundreinigung von Kühlschränken, Vorratsschränken, Geschirrschränken, Arbeitsplätzen etc. gewährleistet ist.
- keine gültige Prüfplakette "GS" an den Geräten angebracht ist

Folgende Maßnahmen sind deshalb vonnöten:

- Private Geräte sind aus der Teeküche fernzuhalten.
- Die Geräte sind nach Vorgabe (Checkliste prüfpflichtiger Anlagen) zu prüfen und mit einer Plakette zu versehen.
- Es ist zu gewährleisten, dass hygienische Handwasch- und Trockenmöglichkeiten vorhanden sind.
- Das tägliche Wechseln von Geschirrhandtüchern sowie deren Reinigung ist sicherzustellen.
- Ein Plan sorgt dafür, dass die Grundreinigung von Geräten und Flächen erledigt wird.
- Es ist sicherzustellen, dass die Abfallbehälter täglich geleert werden.

[?] [DGUV Information 203-070](#)

[Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel - Fachwissen für den Prüfer](#)

[siehe auch "Prüfpflichtige Anlagen" dieser Website!](#)

Artikel-Informationen

31.03.2021

Kurzlink

www.aug-nds.de/?id=322

E-Mail an Redaktion